水質検査項目の記録（２０１１年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		平成２３年４月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２３年５月１０日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（19℃）	6.2（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1	1
COD	mg/L	1　未満	1　未満	5
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		平成２３年５月３１日		
測定結果得られた年月日		平成２３年６月１５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（22℃）	6.3（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1　未満	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－

採取年月日		平成２３年６月３０日		
測定結果得られた年月日		平成２３年７月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（24℃）	6.1（24℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	2
COD	mg/L	1	1　未満	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２３年７月25日		
測定結果得られた年月日		平成２３年８月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（23℃）	6.0（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1　未満	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２３年８月１９日		
測定結果得られた年月日		平成２３年９月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（23℃）	5.9（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
亜鉛含有量	mg/L	0.05	0.03	－
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	－
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.87	0.02　未満	－
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－
大腸菌群数	mg/L	50	30　未満	－
窒素含有量	mg/L	6.4	1.8	－
燐含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－

鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01 未満	0.01　未満	－
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	－
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	－
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.03	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	6.3	2.1	－
トリコロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	－
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	－
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	－
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	－
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	－
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	－
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	－
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	－
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－

採取年月日		平成２３年９月２８日		
測定結果得られた年月日		平成２３年１０月１４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（25℃）	5.8（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	2
COD	mg/L	1　未満	1　未満	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	0.001　未満
シアン化合物	mg/L	－	－	0.01　未満
鉛及びその化合物	mg/L	－	－	0.005　未満
六価クロム化合物	mg/L	－	－	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	－	－	0.003
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	－	－	0.00005 未満
アルキル水銀化合物	mg/L	－	－	0.0005　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	－	－	0.0005　未満
ジクロロメタン	mg/L	－	－	0.002　未満

四塩化炭素	mg/L	－	－	0.0002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	－	－	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	－	－	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	－	－	0.004　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	－	－	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	－	－	0.0006　未満
トリコロロエチレン	mg/L	－	－	0.002　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	－	－	0.0005　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	－	－	0.0002　未満
チウラム	mg/L	－	－	0.0006　未満
シマジン	mg/L	－	－	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	－	－	0.002　未満
ベンゼン	mg/L	－	－	0.001　未満
セレン及びその化合物	mg/L	－	－	0.001　未満

採取年月日		平成２３年１０月２５日		
測定結果得られた年月日		平成２３年１１月２７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（21℃）	5.9（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1	1　未満
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	12	－

採取年月日		平成２３年１１月２５日		
測定結果得られた年月日		平成２３年１２月１２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.3（20℃）	6.0（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	3	1　未満
COD	mg/L	4	1　未満	9
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－

採取年月日		平成２３年１２月１９日		
測定結果得られた年月日		平成２３年１２月２８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（18℃）	5.6（19℃）	－
BOD	mg/L	1	1	1
COD	mg/L	3	1　未満	5
ＳＳ	mg/L	5	1　未満	－

採取年月日		平成２４年１月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２４年２月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（15℃）	5.8（17℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1　未満	8
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		平成２４年２月２９日		
測定結果得られた年月日		平成２４年３月１２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（16℃）	5.7（17℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	6
ＳＳ	mg/L	3	2	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－

採取年月日	平成２４年３月２３日
測定結果得られた年月日	平成２４年３月２９日
採取箇所	観測井戸

検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（19℃）	6.0（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	2
COD	mg/L	2	2	7
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０１２年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		平成２４年４月２５日		
測定結果得られた年月日		平成２４年５月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（21℃）	5.9（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	2	8
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２４年５月３０日		
測定結果得られた年月日		平成２４年６月１１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（20℃）	6.0（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－

採取年月日		平成２４年６月２８日		
測定結果得られた年月日		平成２４年７月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（22℃）	6.1（22℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	2	7
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２４年７月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２４年８月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（25℃）	5.6（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	2	2
COD	mg/L	4	2	6
ＳＳ	mg/L	26	1　未満	－

採取年月日		平成２４年８月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２４年９月２０日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（25℃）	5.6（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.02	－
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	－
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.59	0.05	－
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－
大腸菌群数	mg/L	30　未満	30　未満	－
窒素含有量	mg/L	5.3	1.5	－
燐含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001 未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－

鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001
シアン化合物	mg/L	0.01 未満	0.01　未満	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.03	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.4	1.2	－
トリコロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満

採取年月日		平成２４年９月２４日		
測定結果得られた年月日		平成２４年１０月３日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（23℃）	5.6（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	2	9
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		平成２４年１０月２９日		
測定結果得られた年月日		平成２４年１１月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（22℃）	5.7（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	2	2
COD	mg/L	1	4	10
ＳＳ	mg/L	1　未満	6	－

採取年月日		平成２４年１２月４日		
測定結果得られた年月日		平成２４年１１月２２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.3（21℃）	6.4（22℃）	－
BOD	mg/L	10	11	3
COD	mg/L	7	14	7
ＳＳ	mg/L	7	6	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.015	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２４年１２月１９日		
測定結果得られた年月日		平成２４年１２月２６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（23℃）	5.7（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	2	2	6
ＳＳ	mg/L	2	1	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―

採取年月日		平成２５年１月２４日		
測定結果得られた年月日		平成２５年１月３１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（22℃）	5.9（21℃）	－
BOD	mg/L	1	2	2
COD	mg/L	2	2	9
ＳＳ	mg/L	8	1	－

採取年月日	平成２５年２月２７日
測定結果得られた年月日	平成２５年３月１２日

採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（19℃）	6.1（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２５年３月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２５年４月３日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（19℃）	6.2（20℃）	－
BOD	mg/L	1	1	1　未満
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０１３年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		平成２５年４月２４日		
測定結果得られた年月日		平成２５年５月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（19℃）	6.1（19℃）	－
BOD	mg/L	2	1　未満	1
COD	mg/L	2	2	6
ＳＳ	mg/L	3	1　未満	－

採取年月日		平成２５年５月２０日		
測定結果得られた年月日		平成２５年５月３０日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（20℃）	6.1（19℃）	－
BOD	mg/L	1	1　未満	1
COD	mg/L	2	2	6
ＳＳ	mg/L	2	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２５年６月２１日		
測定結果得られた年月日		平成２５年６月２８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（22℃）	5.9（22℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1	1　未満
COD	mg/L	1	3	6
ＳＳ	mg/L	3	11	－

採取年月日		平成２５年７月２４日		
測定結果得られた年月日		平成２５年８月１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.1（23℃）	5.5（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	2	1
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２５年８月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２５年９月９日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（21℃）	5.8（21℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.02	0.01	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.60	0.03	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	mg/L	30　未満	30　未満	―
窒素含有量	mg/L	7.6	0.8	―
燐含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005　未満	0.00005 未満	0.00005 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―

鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001
シアン化合物	mg/L	0.01 未満	0.01　未満	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005 未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006 未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001 未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.05	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	6.9	0.73	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002 未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005 未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005 未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002 未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004 未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002 未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004 未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002 未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001 未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005 未満
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002 未満

採取年月日		平成２５年９月２４日		
測定結果得られた年月日		平成２５年１０月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（23℃）	5.7（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２５年１０月３１日		
測定結果得られた年月日		平成２５年１１月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（21℃）	5.8（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満

COD	mg/L	1　未満	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２５年１１月２５日		
測定結果得られた年月日		平成２５年１２月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（20℃）	5.9（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	6
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	－

採取年月日		平成２５年１２月１８日		
測定結果得られた年月日		平成２５年１２月２５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（20℃）	5.9（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２６年１月２８日		
測定結果得られた年月日		平成２６年２月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（21℃）	6.4（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1	1　未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	3	2	－

採取年月日	平成２６年２月２６日

測定結果得られた年月日		平成２６年３月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（19℃）	6.3（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２６年３月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２６年４月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（19℃）	6.4（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０１４年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		平成２６年４月２８日		
測定結果得られた年月日		平成２６年５月１４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（22℃）	6.4（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	7
ＳＳ	mg/L	2	1　未満	－

採取年月日		平成２６年５月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２６年６月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（21℃）	6.3（21℃）	－
BOD	mg/L	1	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２６年６月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２５年７月３日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（24℃）	6.1（24℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1	1　未満
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２６年７月２９日		
測定結果得られた年月日		平成２６年８月１１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（24℃）	5.9（24℃）	－
BOD	mg/L	0.8	1.1	1
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２６年８月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２６年９月１０日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（23℃）	6.0（23℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	3	5	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.01	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.72	0.02　未満	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	mg/L	30　未満	30　未満	―
窒素含有量	mg/L	6.8	0.9	―
燐含有量	mg/L	0.02　未満	0.03　未満	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005 未満	0.00005 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―

鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.002
シアン化合物	mg/L	0.01 未満	0.01　未満	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005 未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006 未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001 未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.12	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	6.3	0.75	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002 未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005 未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005 未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002 未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004 未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002 未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004 未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002 未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001 未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005 未満
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002 未満

採取年月日		平成２６年９月２２日		
測定結果得られた年月日		平成２６年１０月１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.1（23℃）	5.9（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２６年１０月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２６年１１月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（20℃）	5.9（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満

COD	mg/L	1　未満	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２６年１１月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２６年１２月１１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（18℃）	5.8（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２６年１２月１８日		
測定結果得られた年月日		平成２６年１２月２５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（16℃）	6.0（16℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２７年１月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２７年２月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（18℃）	6.2（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日	平成２７年２月２４日

測定結果得られた年月日		平成２７年３月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（18℃）	6.3（18℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	7
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２７年３月２４日		
測定結果得られた年月日		平成２７年４月１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（21℃）	6.3（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０１５年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		平成２７年４月２４日		
測定結果得られた年月日		平成２７年５月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（22℃）	6.4（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２７年５月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２７年６月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（24℃）	6.0（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２７年６月２５日		
測定結果得られた年月日		平成２７年７月１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（23℃）	6.0（24℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２７年７月２９日		
測定結果得られた年月日		平成２７年８月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（22℃）	5.8（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1　未満	2	6
ＳＳ	mg/L	1	5	－

採取年月日		平成２７年８月２５日		
測定結果得られた年月日		平成２７年９月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（19℃）	6.0（19℃）	―
BOD	mg/L	0.8	0.5　未満	1
COD	mg/L	1　未満	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.02	0.01	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.34	0.09	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	mg/L	2.0	2.0	―
窒素含有量	mg/L	6.1	0.47	―
燐含有量	mg/L	0.006	0.011	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―

鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.002
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.08	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	5.9	0.38	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0004　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		平成２７年９月２２日		
測定結果得られた年月日		平成２７年１０月１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（22℃）	5.9（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２７年１０月２８日		
測定結果得られた年月日		平成２７年１１月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（18℃）	5.7（18℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満

COD	mg/L	1　未満	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	－

採取年月日		平成２７年１１月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２７年１２月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.1（22℃）	5.7（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0004	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２７年１２月１８日		
測定結果得られた年月日		平成２７年１２月２４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（18℃）	5.7（18℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２８年1月２９日		
測定結果得られた年月日		平成２８年2月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（19℃）	6.1（19℃）	－
BOD	mg/L	6	1　未満	1　未満
COD	mg/L	5	2	5
ＳＳ	mg/L	2	3	－

採取年月日	平成２８年2月２４日

測定結果得られた年月日		平成２８年３月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（21℃）	6.2（21℃）	－
BOD	mg/L	1	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２８年３月２８日		
測定結果得られた年月日		平成２８年４月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（22℃）	6.2（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1　未満	1	6
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０１６年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		平成２８年４月２５日		
測定結果得られた年月日		平成２８年５月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（21℃）	6.2（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２８年５月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２８年６月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（23℃）	6.3（23℃）	－
BOD	mg/L	2	1　未満	2
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２８年６月３０日		
測定結果得られた年月日		平成２８年７月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.2（23℃）	6.1（23℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1　未満	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２８年７月２５日		
測定結果得られた年月日		平成２８年８月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（22℃）	6.0（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	2
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２８年８月２９日		
測定結果得られた年月日		平成２８年９月１２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（23℃）	6.0（24℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1	1
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.02	0.01　未満	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.13	0.02　未満	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	mg/L	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	―
窒素含有量	mg/L	4.2	0.49	―
燐含有量	mg/L	0.006　未満	0.017	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―

鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.002
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.06	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.9	0.43	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		平成２８年９月３０日		
測定結果得られた年月日		平成２８年１０月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（24℃）	6.1（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２８年１０月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２８年１１月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（21℃）	5.9（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満

COD	mg/L	1　未満	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２８年１１月２４日		
測定結果得られた年月日		平成２８年１２月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（18℃）	5.8（18℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２８年１２月２１日		
測定結果得られた年月日		平成２８年１２月２７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（21℃）	5.9（21℃）	－
BOD	mg/L	2	1	1
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		平成２９年１月３０日		
測定結果得られた年月日		平成２９年２月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（19℃）	6.2（18℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	－

採取年月日	平成２９年２月２４日

測定結果得られた年月日		平成２９年３月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（21℃）	6.2（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２９年３月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２９年４月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（19℃）	6.2（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	2
COD	mg/L	1	2	7
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０１７年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		平成２９年４月２５日		
測定結果得られた年月日		平成２９年５月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（19℃）	6.6（18℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２９年５月３０日		
測定結果得られた年月日		平成２９年６月１２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（22℃）	6.5（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	2	3
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２９年６月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２９年７月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（22℃）	6.5（23℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２９年７月２７日		
測定結果得られた年月日		平成２９年８月３日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.3（24℃）	6.2（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２９年８月２８日		
測定結果得られた年月日		平成２９年９月１１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（23℃）	6.2（23℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1	1　未満
COD	mg/L	1　未満	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.01　未満	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.13	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.07	0.02　未満	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	mg/L	1.8　未満	2.3×10	―
窒素含有量	mg/L	4.5	0.38	―
燐含有量	mg/L	0.010	0.013	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1 未満	―

鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001 未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.002
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.08	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.0	0.25	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		平成２９年９月２６日		
測定結果得られた年月日		平成２９年１０月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（22℃）	6.2（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成２９年１０月２４日		
測定結果得られた年月日		平成２９年１１月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（22℃）	6.3（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満

COD	mg/L	1	4	5
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		平成２９年１１月２８日		
測定結果得られた年月日		平成２９年１２月１１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（21℃）	6.2（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.004	0.001　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成２９年１２月２１日		
測定結果得られた年月日		平成２９年１２月２７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（22℃）	6.0（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成３０年1月２９日		
測定結果得られた年月日		平成３０年2月7日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（19℃）	6.5（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	4	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	5	－

採取年月日	平成３０年2月２７日

測定結果得られた年月日		平成３０年３月１２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.7（20℃）	6.6（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	3	5
ＳＳ	mg/L	2	1	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.003	0.001　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成３０年３月２３日		
測定結果得られた年月日		平成３０年３月２９日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（20℃）	6.4（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０１８年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		平成３０年４月２５日		
測定結果得られた年月日		平成３０年５月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（21℃）	6.4（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成３０年５月２５日		
測定結果得られた年月日		平成３０年６月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（20℃）	6.5（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成３０年６月２５日		
測定結果得られた年月日		平成３０年７月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（23℃）	6.5（23℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1　未満	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成３０年７月２３日		
測定結果得られた年月日		平成３０年８月１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（23℃）	6.4（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1	1	－

採取年月日		平成３０年８月２８日		
測定結果得られた年月日		平成３０年９月１１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（23℃）	6.5（23℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	2	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.02	0.01　未満	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.11	0.02　未満	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	mg/L	1.7×10	4.9×10	―
窒素含有量	mg/L	4.1	0.67	―
燐含有量	mg/L	0.005　未満	0.027	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―

鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.004
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.06	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.3	0.48	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		平成３０年９月２６日		
測定結果得られた年月日		平成３０年１０月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（24℃）	5.8（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成３０年１０月２９日		
測定結果得られた年月日		平成３０年１１月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（21℃）	6.0（21℃）	－
BOD	mg/L	1	1　未満	1

COD	mg/L	2	2	4
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		平成３０年１１月２６日		
測定結果得られた年月日		平成３０年１２月１０日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（21℃）	5.9（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1　未満	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.004	0.001　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		平成３０年１２月１８日		
測定結果得られた年月日		平成３０年１２月２６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（17℃）	5.9（18℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		平成３１年１月２２日		
測定結果得られた年月日		平成３１年１月３０日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.7（19℃）	6.1（20℃）	－
BOD	mg/L	1	1　未満	1　未満
COD	mg/L	3	3	4
ＳＳ	mg/L	3	6	－

採取年月日	平成３１年２月２５日

測定結果得られた年月日		平成３１年３月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.7（19℃）	6.5（19℃）	－
BOD	mg/L	1	1　未満	1　未満
COD	mg/L	3	3	4
ＳＳ	mg/L	2	3	―
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	―
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	―
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―

採取年月日		平成３１年３月１８日		
測定結果得られた年月日		平成３１年３月２８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.7（22℃）	8.0（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	4	3
ＳＳ	mg/L	4	5	－

水質検査項目の記録（２０１９年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		平成３１年４月２２日		
測定結果得られた年月日		令和元年５月１３日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（21℃）	6.6（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	2	4
ＳＳ	mg/L	4	4	－

採取年月日		令和元年５月２４日		
測定結果得られた年月日		令和元年６月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（19℃）	6.5（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和元年６月２５日		
測定結果得られた年月日		令和元年７月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（22℃）	6.6（22℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和元年７月２４日		
測定結果得られた年月日		令和元年８月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.7（23℃）	6.6（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1　未満	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和元年８月２７日		
測定結果得られた年月日		令和元年９月１０日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（21℃）	6.4（21℃）	―
BOD	mg/L	3	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	mg/L	2.7×10	$1.1\times10_{2}$	―
窒素含有量	mg/L	3.9	0.41	―
燐含有量	mg/L	0.008	0.007	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―

鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.004
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.06	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.9	0.37	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		令和元年９月２４日		
測定結果得られた年月日		令和元年１０月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.4（19℃）	6.2（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和元年１０月２９日		
測定結果得られた年月日		令和元年１１月１１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（19℃）	5.9（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満

COD	mg/L	1　未満	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和元年１１月２７日		
測定結果得られた年月日		令和元年１２月１３日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（18℃）	6.2（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和元年１２月２３日		
測定結果得られた年月日		令和２年１月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.5（19℃）	6.0（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和２年１月２２日		
測定結果得られた年月日		令和２年１月３１日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.6（17℃）	6.2（17℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	2	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日	令和２年２月２１日

測定結果得られた年月日		令和２年３月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.8（18℃）	6.4（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	―
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―

採取年月日		令和２年３月２７日		
測定結果得られた年月日		令和２年４月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（21℃）	6.6（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０２０年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		令和２年４月２０日		
測定結果得られた年月日		令和２年４月３０日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（19℃）	6.5（17℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	―	―	0.001　未満

採取年月日		令和２年５月２５日		
測定結果得られた年月日		令和２年６月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.7(21℃)	6.5(21℃)	1　未満
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	3
COD	mg/L	1　未満	1	―
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	―
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	―

採取年月日		令和２年７月７日
測定結果得られた年月日		令和２年６月 26 日
採取箇所		観測井戸
検査項目	単位	計量の結果

		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.7（21℃）	6.2（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和２年７月２７日		
測定結果得られた年月日		令和２年８月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.7（21℃）	6.1（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	2	－

採取年月日		令和２年８月２５日		
測定結果得られた年月日		令和２年９月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.7（24℃）	6.2（21℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.02	0.01　未満	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	mg/L	3.3×10^{2}	2.8×10^{2}	―
窒素含有量	mg/L	3.6	0.39	―
燐含有量	mg/L	0.010	0.017	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満

カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.004
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.11	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.3	0.33	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.002　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.0004　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		令和２年９月２５日		
測定結果得られた年月日		令和２年１０月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（18℃）	6.2（18℃）	－
BOD	mg/L	1	1　未満	―
COD	mg/L	1	1	―
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	－

採取年月日		令和２年１０月２７日		
測定結果得られた年月日		令和２年１１月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水

pH	－	5.8（20℃）	6.1（20℃）	－
BOD	mg/L	2	1　未満	1
COD	mg/L	1	1	6
ＳＳ	mg/L	1	4	－

採取年月日		令和２年１１月２６日		
測定結果得られた年月日		令和２年１２月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.8（18℃）	6.1（18℃）	－
BOD	mg/L	1	1　未満	2
COD	mg/L	1	1	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	4	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和２年１２月２２日		
測定結果得られた年月日		令和３年１月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（22℃）	6.4（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	6
ＳＳ	mg/L	2	3	－

採取年月日		令和３年年１月２６日		
測定結果得られた年月日		令和３年２月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.4（22℃）	6.3（22℃）	－
BOD	mg/L	6	1　未満	1
COD	mg/L	9	3	4
ＳＳ	mg/L	5	5	－

採取年月日		令和３年２月２５日		
測定結果得られた年月日		令和３年３月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（20℃）	6.4（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	3
ＳＳ	mg/L	1	2	―
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0005	―
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.004	0.001　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―

採取年月日		令和３年３月２３日		
測定結果得られた年月日		令和３年３月３０日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0(22℃)	6.6(22℃)	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	3	3
ＳＳ	mg/L	1	1	―

水質検査項目の記録（２０２１年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		令和３年４月２６日		
測定結果得られた年月日		令和３年５月 10 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（22℃）	6.4（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	20	－
鉛及びその化合物	mg/L	―		0.001　未満

採取年月日		令和３年６月 25 日		
測定結果得られた年月日		令和３年７月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（23℃）	6.4（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	19	1	3
ＳＳ	mg/L	120	4	－

採取年月日		令和３年７月 26 日		
測定結果得られた年月日		令和３年８月 10 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（24℃）	6.4（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	3
ＳＳ	mg/L	5	11	－

採取年月日	令和３年８月 30 日
測定結果得られた年月日	令和３年９月 13 日
採取箇所	観測井戸

検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.8（21℃）	6.2（21℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	2	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.02	0.01	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	MPN/100㎖	7.0×10	4.6×10^2	―
窒素含有量	mg/L	3.6	0.49	―
燐含有量	mg/L	0.011	0.033	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.010	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.003
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.09	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.2	0.39	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満

1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		令和３年９月30日		
測定結果得られた年月日		令和３年10月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.8（25℃）	6.4（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1	2
COD	mg/L	1	1	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	2	－

採取年月日		令和３年10月25日		
測定結果得られた年月日		令和３年11月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.8（20℃）	6.0（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	3
ＳＳ	mg/L	1	1	－

採取年月日		令和３年11月26日		
測定結果得られた年月日		令和３年12月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（20℃）	6.2（20℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	―
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―

六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	―

採取年月日		令和３年12月20日		
測定結果得られた年月日		令和４年１月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（19℃）	6.2（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和４年１月27日		
測定結果得られた年月日		令和４年２月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（21℃）	6.2（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1　未満	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和４年２月25日		
測定結果得られた年月日		令和４年３月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.2（21℃）	6.1（21℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	3
ＳＳ	mg/L	1	4	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	―
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.003	0.001	―
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	―

採取年月日		令和４年３月23日		
測定結果得られた年月日		令和４年３月31日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（18℃）	6.4（18℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―

水質検査項目の記録（２０２２年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		令和４年４月２２日		
測定結果得られた年月日		令和４年５月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（18℃）	6.5（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	－
鉛及びその化合物	mg/L	―		0.001　未満

採取年月日		令和４年５月24日		
測定結果得られた年月日		令和４年６月３日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（21℃）	6.4（22℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	―
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	―

採取年月日		令和４年６月２８日		
測定結果得られた年月日		令和４年７月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水

pH	－	6.0（23℃）	6.2（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和４年７月２６日		
測定結果得られた年月日		令和４年８月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（24℃）	6.1（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	－

採取年月日		令和４年８月26日		
測定結果得られた年月日		令和４年９月９日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（24℃）	6.1（24℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1　未満	2
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.01　未満	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	MPN/100㎖	0	0	―
窒素含有量	mg/L	3.8	0.96	―
燐含有量	mg/L	0.012	0.020	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満

有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.003
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.01　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.08	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.7	0.46	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		令和 4 年 9 月 28 日		
測定結果得られた年月日		令和 4 年 10 月 7 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（23℃）	6.0（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1	1	3
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和 4 年 10 月 27 日		
測定結果得られた年月日		令和 4 年 11 月 7 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（22℃）	6.0（21℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1　未満	2
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		令和４年 11 月 25 日		
測定結果得られた年月日		令和４年 12 月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.8（21℃）	6.0（22℃）	―
BOD	mg/L	1	1	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	2
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.001　未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	

採取年月日		令和４年 12 月 16 日		
測定結果得られた年月日		令和４年 12 月 27 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（20℃）	6.1（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	4	7	－

採取年月日		令和５年１月 23 日		
測定結果得られた年月日		令和５年２月３日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（18℃）	6.5（19℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	4	5
ＳＳ	mg/L	4	3	－

採取年月日		令和５年２月27日		
測定結果得られた年月日		令和５年３月９日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（23℃）	6.6（22℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	4	4
ＳＳ	mg/L	4	2	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001　未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	

採取年月日		令和５年３月23日		
測定結果得られた年月日		令和５年３月30日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（23℃）	6.3（24℃）	―
BOD	mg/L	2	2	2
COD	mg/L	1	3	4
ＳＳ	mg/L	4	1　未満	―

水質検査項目の記録（２０２３年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		令和５年４月２４日		
測定結果得られた年月日		令和５年５月９日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.2（21℃）	6.4（21℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1	2	－
鉛及びその化合物	mg/L	―		0.001　未満

採取年月日		令和５年５月22日		
測定結果得られた年月日		令和５年６月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（20℃）	6.2（19℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	―
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	―
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	―
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	―

採取年月日		令和５年６月26日		
測定結果得られた年月日		令和５年７月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水

pH	－	6.0（24℃）	6.2（23℃）	－
BOD	mg/L	1	1	1
COD	mg/L	1	1	3
ＳＳ	mg/L	3	5	－

採取年月日		令和５年７月２４日		
測定結果得られた年月日		令和５年８月４日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（24℃）	6.2（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	5	－

採取年月日		令和５年８月29日		
測定結果得られた年月日		令和５年９月12日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（25℃）	6.2（24℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	1	4
ＳＳ	mg/L	56	2	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	―
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	―
銅含有量	mg/L	0.01	0.01　未満	―
亜鉛含有量	mg/L	0.02	0.01	―
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	―
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	―
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	―
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
大腸菌群数	MPN/100㎖	0	2	―
窒素含有量	mg/L	3.9	0.65	―
燐含有量	mg/L	0.027	0.016	―
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満

有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	―
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.003
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.02　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02　未満	0.07	0.003
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.0	0.47	―
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		令和５年９月２５日		
測定結果得られた年月日		令和５年 10 月３日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（23℃）	6.0（22℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	5	2	－

採取年月日		令和５年 10 月２７日		
測定結果得られた年月日		令和５年 11 月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（18℃）	6.0（19℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	2	2	－

水質検査項目の記録（２０２４年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラコロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		令和６年１月２６日		
測定結果得られた年月日		令和６年２月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（19℃）	6.0（20℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1	1 未満	－

採取年月日		令和６年２月２７日		
測定結果得られた年月日		令和６年３月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（25℃）	6.0（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	1	5
ＳＳ	mg/L	4	1	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和６年３月２２日		
測定結果得られた年月日		令和６年４月２日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（24℃）	6.3（24℃）	－

BOD	mg/L	1 未満	1 未満	1 未満
COD	mg/L	1	2	5
ＳＳ	mg/L	1 未満	1	－

採取年月日		令和６年４月２３日		
測定結果得られた年月日		令和６年５月８日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.5（25℃）	6.3（27℃）	－
BOD	mg/L	1 未満	1 未満	1 未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	2	1	－
鉛及びその化合物	mg/L	－	－	0.001　未満

採取年月日		令和６年５月２３日		
測定結果得られた年月日		令和６年５月 31 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.2（24℃）	6.1（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	2	1	5
ＳＳ	mg/L	2	1	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和６年６月２５日		
測定結果得られた年月日		令和６年７月５日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（25℃）	6.0（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	7	8	－

採取年月日		令和６年７月２９日		
測定結果得られた年月日		令和６年８月６日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（24℃）	6.0（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		令和６年８月28日		
測定結果得られた年月日		令和６年９月13日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.2（24℃）	6.0（24℃）	―
BOD	mg/L	1	1　未満	1　未満
COD	mg/L	8	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
銅含有量	mg/L	0.02	0.01　未満	－
亜鉛含有量	mg/L	0.02	0.01	－
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	－
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	－
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－
大腸菌群数	MPN/100㎖	0	0	－
窒素含有量	mg/L	4.2	0.71	－
燐含有量	mg/L	0.035	0.019	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.004

シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.02　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	0.09	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.9	0.55	－
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラコロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		令和６年９月２５日		
測定結果得られた年月日		令和６年10月７日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（25℃）	5.9（25℃）	－
BOD	mg/L	1	1	1
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	4	9	－

採取年月日		令和６年10月９日		
測定結果得られた年月日		令和６年10月22日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（25℃）	6.0（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	4	1	5
ＳＳ	mg/L	17	7	－

採取年月日		令和６年11月12日		
測定結果得られた年月日		令和６年11月22日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（25℃）	5.9（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	2	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和６年12月４日		
測定結果得られた年月日		令和６年12月13日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（24℃）	5.9（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1　未満	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和７年１月15日		
測定結果得られた年月日		令和７年１月24日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（25℃）	5.9（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1　未満	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和７年２月14日
測定結果得られた年月日		令和７年２月27日
採取箇所		観測井戸
検査項目	単位	計量の結果

		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（25℃）	6.0（25℃）	－
BOD	mg/L	3	3	3
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和７年３月10日		
測定結果得られた年月日		令和７年３月24日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（24℃）	6.2（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０２５年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,4－ジオキサン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表７
クロロエチレン	平成９年環境庁告示第10号付表

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		令和７年１月15日		
測定結果得られた年月日		令和７年１月24日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（25℃）	5.9（25℃）	－
BOD	mg/L	１　未満	１　未満	１　未満
COD	mg/L	１　未満	１　未満	5
ＳＳ	mg/L	１　未満	１　未満	－

採取年月日		令和７年２月14日		
測定結果得られた年月日		令和７年２月27日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（25℃）	6.0（25℃）	－
BOD	mg/L	3	3	3
COD	mg/L	1	2	6
ＳＳ	mg/L	１　未満	１　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001　未満	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和７年３月10日
測定結果得られた年月日		令和７年３月24日
採取箇所		観測井戸
検査項目	単位	計量の結果

		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（24℃）	6.2（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和７年４月10日		
測定結果得られた年月日		令和７年４月21日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（25℃）	6.3（26℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	－	－	0.001　未満

採取年月日		令和７年５月８日		
測定結果得られた年月日		令和７年５月20日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（25℃）	6.3（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和７年６月６日		
測定結果得られた年月日		令和７年６月17日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（23℃）	6.0（26℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満

COD	mg/L	1　未満	1　未満	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和７年７月７日		
測定結果得られた年月日		令和７年７月 18 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（24℃）	6.0（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1　未満	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和７年８月６日		
測定結果得られた年月日		令和７年８月 25 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（27℃）	6.0（27℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.01　未満	－
溶解性鉄含有量	mg/L	0.06	0.04　未満	－
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	－
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－
大腸菌群数	MPN/100㎖	0	0	－
窒素含有量	mg/L	3.2	0.59	－
燐含有量	mg/L	0.006　未満	0.013	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満

六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.003
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.02　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	0.07	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.5	0.45	－
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満

採取年月日		令和７年９月９日		
測定結果得られた年月日		令和７年９月24日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（24℃）	6.0（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		令和７年10月７日		
測定結果得られた年月日		令和７年10月21日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（23℃）	6.0（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5

ＳＳ	mg/L	1	1　未満	－

採取年月日		令和７年11月７日		
測定結果得られた年月日		令和７年11月21日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（25℃）	5.9（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1　未満	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和７年12月３日		
測定結果得られた年月日		令和７年12月15日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	5.9（24℃）	5.9（25℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1　未満	5
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

水質検査項目の記録（２０２６年度）

項目	計量の方法
pH	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１２．１
BOD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２１及び３２．３
COD	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１７
ＳＳ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２参考Ｉ
フェノール類含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２８．１
銅含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５２．４
亜鉛含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５３．３
溶解性鉄含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５７．４
溶解性マンガン含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５６．４
クロム含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．１
ふっ素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３４．１
大腸菌群数	下水の水質の検定方法に関する省令、計量証明対象外
窒素含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４５．２
燐含有量	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４６．３
アルキル水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	昭和４６年環境庁告示第５９号付表１
カドミウム及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５５．３
有機燐化合物	昭和４６年環境庁告示第６４号付表１
鉛及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　５４．３
六価クロム化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６５．２
砒素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６１．２
シアン化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　３８．１及び３８．３
ポリ塩化ビフィニル	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３
チウラム	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４
シマジン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
チオベンカルブ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５
セレン及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　６７．２
ほう素及びその化合物	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４７．３
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　４３．１及び４３．２
トリクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
テトラクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,1－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1,2－トリクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
四塩化炭素	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２

ジクロロメタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,2－ジクロロエタン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,1－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
シス－1,2－ジクロロエチレン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,3－ジクロロプロペン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
ベンゼン	ＪＩＳ　Ｋ　０１２５　５．２
1,4－ジオキサン	昭和４６年環境庁告示第５９号付表７
クロロエチレン	平成９年環境庁告示第10号付表

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採取年月日		令和８年１月８日		
測定結果得られた年月日		令和８年１月22日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（26℃）	6.0（26℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	5
ＳＳ	mg/L	1	1	－
鉛及びその化合物		0.001	－	－

採取年月日		令和８年２月10日		
測定結果得られた年月日		令和８年２月24日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.2（26℃）	6.1（26℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1　未満	6
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0004	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.004	0.001	－
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日	令和８年３月４日
測定結果得られた年月日	令和８年３月16日
採取箇所	観測井戸

検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（24℃）	6.3（23℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	2	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	－

採取年月日		令和８年４月９日		
測定結果得られた年月日		令和８年４月 22 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（24℃）	6.0（26℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1	－
鉛及びその化合物		－	－	0.001　未満

採取年月日		令和８年５月７日		
測定結果得られた年月日		令和８年５月 19 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（24℃）	6.2（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	－
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	－

採取年月日		令和８年６月９日		
測定結果得られた年月日		令和８年６月 18 日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.1（26℃）	6.3（25℃）	－

BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和８年７月６日		
測定結果得られた年月日		令和８年７月16日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（25℃）	6.2（24℃）	－
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1　未満	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－

採取年月日		令和８年８月５日		
測定結果得られた年月日		令和８年８月20日		
採取箇所		観測井戸		
検査項目	単位	計量の結果		
		上流井戸	下流井戸	浸透水
pH	－	6.0（24℃）	6.2（25℃）	―
BOD	mg/L	1　未満	1　未満	1　未満
COD	mg/L	1	1	4
ＳＳ	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	1　未満	1　未満	－
フェノール類含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
銅含有量	mg/L	0.01　未満	0.01　未満	－
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.03	－
溶解性鉄含有量	mg/L	0.04　未満	0.02　未満	－
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02　未満	0.02　未満	－
クロム含有量	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	－
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－
大腸菌群数	MPN/100㎖	0	0	－
窒素含有量	mg/L	3.6	0.78	－
燐含有量	mg/L	0.006　未満	0.006　未満	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.00005　未満	0.00005　未満	0.0005　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
有機燐化合物	mg/L	0.1　未満	0.1　未満	－

鉛及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.004
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	0.02　未満
ポリ塩化ビフィニル	mg/L	不検出	不検出	0.0005　未満
チウラム	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/L	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	0.06	0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.7	0.57	－
トリクロロエチレン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	mg/L	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
1,4―ジオキサン	mg/L	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満